

N/REF : 14/01/2025 17H28 C:000053 I:02615
V/REF : AC/C10090
V/Email reçu le Mardi 14/01/2025 a 17H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DGC
IMMEUBLE : RES.DUGUESCLIN -DGC
PASSAGE DUGUESCLIN

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE GUESCLIN - MME BERNARD CHRISTINE 06 74 02 41 27
LOGEMENT N° 011377, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : PROBLEME DE PERTE D'ALIMENTATION (TUYAUX POSSIBLEMENT GELÉS)
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
OUVERTURE PLACO
CONTROLE RÉDUCTEUR DE PRESSION
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE ROBINET D'ARRET
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT
REMARQUE : TUYAU APRES ROBINET QUI PASSENT DANS LA DALLE ET QUI ALIMENTE
UNE NOURRICE SOUS ÉVIER
CONSTAT : PLUS D'EAU JUSQU'A LA NOURRICE, LES TUYAUX SONT GELÉS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 15/01/25 a 14H57 M. E ROCHE

PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT AVEC MODIFICATION ARRIVÉE D'EAU DANS LE
CELLIER ET DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
PRÉVOIR RÉALIMENTATION DU BALLON ET DE LA MACHINE A LAVER ET
RACCORDEMENT A LA NOURRICE SOUS EVIER
REMARQUE : SOUS RÉSERVE QUE D'AUTRES SECTIONS NE SOIENT ÉGALEMENT GELÉES
EN DALLE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,50	MOE001-H(s) Plomb hors BPU le 15/01 mat	1	54,72		136,80
2,00	MOE001-H(s) Plomb hors BPU le 15/01 AM	50	54,72		109,44
	TOTAL H.T.				246,24
	T.V.A. a 10,00%				24,62
	TOTAL T.T.C.En EURO				270,86

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.