

N/REF : 14/01/2025 16H14 C:000053 I:04859
V/REF : AC/C10063
V/Email reçu le Mardi 14/01/2025 a 16H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

IMMEUBLE : CARRE LUMIERE
7 RUE DE CONDATE
35760 MONTGERMONT

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 7 CONDATE - M. BAUDOUIN 06 64 63 76 03
LOGEMENT N° 122118, PORTE N°A305, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : HUMIDITÉ EN BAS DE MUR DE LA DOUCHE - PRÉCISER SI JOINT DÉFECTUEUX
(CHARGE LOCATIVE)

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE LA DOUCHE
CONSTAT : JOINT DÉFAILLANT SUR LA BASE DE LA PORTE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REFECTION DES JOINTS SILICONE DU RECEVEUR
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 22/01/25 a 11H35 Mme a CASAERT

AT LGESTION Email envoyé le 16/01/25 a 09H43 Mme a CASAERT

1601 : PRÉVOIR LA DÉPOSE ET REPOSE DU JOINT SILICONE. DANS L'ATTENTE.
CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 15/01	1	54,72		82,08
1,00	PBS038-F.P du joint silicone douche	2	71,13		71,13
TOTAL H.T.					153,21
T.V.A. a 10,00%					15,32
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>168,53</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.