

N/REF : 14/01/2025 11H11 C:000053 I:08006
V/REF : AC/C10008
V/Email reçu le Mardi 14/01/2025 a 11H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. QRZE

IMMEUBLE : METAIRIE - QRZE
10, RUE DE LA METAIRIE
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 10 METAIRIE - MME SAILLARD 06 99 50 22 91
LOGEMENT N° 124537, PORTE N°D24, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - INSTALLATION ARRIVÉE + ÉVAC MAL DANS SDB
- VÉRIFIER PRESSION RÉSEAU QUI SEMBLE FAIBLE D'APRES LA LOCATAIRE

Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE ROBINET MACHINE A LAVER COTÉ SALLE DE BAIN
CRÉATION SIPHON MACHINE A LAVER COTÉ SALLE DE BAIN
FOURNITURE ET POSE TÉ PVC D40
PERCEMENT POUR FIXATION SIPHON MACHINE A LAVER
RACCORDEMENT ET COLLAGE DE L'ENSEMBLE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONSTAT : MANQUE DE PRESSION
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU RÉDUCTEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE D'UN RÉDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONSTAT : MALGRÉ LE REMPLACEMENT DU RÉDUCTEUR DE PRESSION RIEN N'A
CHANGÉ, GRÉSILLEMENT AU NIVEAU DU COMPTEUR EAU FROIDE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT COMPTEUR D'EAU FROIDE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 21/01/25 a 15H46 M. F SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS015-Rempl. réducteur de pression	1	82,08	82,08
1,00	PBS023-Création robinet de M a L	1	93,02	93,02
TOTAL H.T.				175,10
T.V.A. a 10,00%				17,51
TOTAL T.T.C.En EURO				192,61

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.