

N/REF : 13/01/2025 20H27 C:000053 I:02581
V/REF : AC/C09943
V/Email reçu le Lundi 13/01/2025 a 20H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ARIA
IMMEUBLE : ARIA -ARIA
2 A 30, ALLEE HECTOR BERLIOZ
.
35830 BETTON

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 8 BERLIOZ - MME ABDULLAHI M. BACO 07 67 15 26 20
LOGEMENT N° 117994, PORTE N°08, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
LOGT INFÉRIEUR SUBIT DES INFILTRATIONS
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUTE
CONTROLE BAC DE DOUCHE
CONSTAT : LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DU BAC A DOUCHE SONT HS
DÉPOSE DES JOINTS DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/01/25 a 15H51 M. F SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritits (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	PBS038-F.P du joint silicone douche	1	71,13	71,13
TOTAL H.T.				175,09
T.V.A. a 10,00%				17,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>192,59</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.