

N/REF : 8/02/2025 18H58 C:000053 I:02498
V/REF : AC/C12324
V/Appel du Samedi 08/02/2025 a 18H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. FME
IMMEUBLE : FRANCOIS MENEZ - FME
1-2, RUE FRANCOIS MENEZ
.
35700 RENNES

Rennes, le 11 Février 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences

LOCALISATION : ALLEE 2 FRANCOIS MENEZ - PARTIES COMMUNES - CONTACT MME JEJOU -

MOTIF : ABSENCE ELECTRICITE
REMPLACEMENT DISJONCTEUR VMC ASCENCEUR ET SURPRESSEUR
(HS CAUSE URINE QUI A COULÉ DESSUS DEPUIS GT AU DESSUS)

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION LE 08/02 SOUS ASTREINTE
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT : LUMIERE + ASCENSEUR INACTIF, SKYDOM OUVERT.
PRESENCE DE LIQUIDE AU SOL (URINE) DANS LA RÉSERVATION DALLE DU 4EME
ÉTAGE ET ECOULEMENT SUR TABLEAU ELECTRIQUE DU 3EME ETAGE
ASSECHEMENT DU 4EME ETAGE + ASSECHEMENT DU TABLEAU ELECTRIQUE 3EME ETAGE
TENTATIVE DE REMISE SOUS TENSION
CONSTAT : DEFAT SUR DISJONCTEUR VMC + SURPRESSEUR + ASCENCEUR
ECLAIRAGE REMISE EN FONCTIONNEMENT
PREVOIR EN URGENCE LE PASSAGE D'UN ELECTRICIEN DE NOTRE SERVICE POUR
FAIRE LA REMISE EN ETAT DU TABLEAU ELECTRIQUE POUR REMETTRE L'ENSEMBLE
DES ELEMENTS EN SERVICE
FERMETURE DU SKYDOM (PREVOIR LE PASSAGE DE LA SOCIETE POUR REFAIRE UN
CONTROLE DE L'INSTALLATION CAR PAS ALIMENTEE)
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 13/02

MG LCOMPTER Email envoyé le 10/02/25 a 12H20 Mme A JUDAIS
BB LGESTION EMAIL en CC le 09/02/25 a 11H08 24h24@aiguillon.com
BB LGESTION Email envoyé le 09/02/25 a 11H08 Mme A JUDAIS
BB LCOMPTER EMAIL en CC le 09/02/25 a 11H07 24h24@aiguillon.com
BB LCOMPTER Email envoyé le 09/02/25 a 11H07 Mme A JUDAIS
DEMANDE D'ACCORD POUR FAIRE LA REMISE EN ETAT DU TABLEAU ELECTRIQUE
POUR REMETTRE EN SERVICE LES ELEMENTS DU L'**IMMEUBLE** : URGENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Electricité <=2H00	1	294,03	294,03
2,50	H(s) Suppl.Intervention Electricité>2H00	1	91,25	228,12
TOTAL H.T.				522,15
T.V.A. a 10,00%				52,21
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>574,36</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

