

N/REF : 4/02/2025 9H41 C:000053 I:01114
V/REF : AC/C11833
V/Email reçu le Mardi 04/02/2025 a 9H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TNS
IMMEUBLE : LES TOURNESOLS -TNS
26, RUE DE RENNES
ZAC DU VALLON
35530 BRECE

Rennes, le 11 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 28 RENNES - MME BEGRAND 06 08 33 86 75
LOGEMENT N° 103984, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : NOUVELLE FUITE D'EAU, APPAREMMENT PLUS VERS LE COMPTEUR, QUE EN PIED DE
CHAUDIERE. IZERBA EST PASSÉ CETTE NUIT ET A COUPÉ L'EAU DANS LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : FUITE SUR LE CUIVRE D'ALIMENTATION EN EAU DU LOGEMENT
COUPURE D'EAU
BRASURE CUIVRE AU CHALUMEAU
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/02/25 a 15H33 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00		170,00
1,00	PBL016-Ff Réparation fuite	PC 1	138,00		138,00
TOTAL H.T.					308,00
T.V.A. a 10,00%					30,80
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>338,80</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.