

N/REF : 3/02/2025 10H02 C:000053 I:00973
V/REF : AC/C11684
V/Email reçu le Lundi 03/02/2025 a 10H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. NOE
IMMEUBLE : RESIDENCE LA NOE-NOE
15/17, RESIDENCE DE LA NOE
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 11 Février 2025

Référence Marché: 024071-ELT-003-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 17 NOE - M. GOLIVET MME CHOUANNIERE 06 15 35 35 36/06 33 68 99 31
LOGEMENT N° 008725, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : DISJONCTION LORS DE L'UTILISATION DU LAVE LINGE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 03/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
COUPURE D'ENERGIE AU NIVEAU DU COMPTEUR LINKY
CONSTAT : MANQUE DE PUISSANCE ENERGETIQUE
PRECONISATIONS :LE CLIENT DOIT CONTACTER SON FOURNISSEUR D'ENERGIE POUR
AUGMENTER LA PUISSANCE ENERGETIQUE
NETTOYAGE DU CHANTIER

OBSERVATIONS : 0302: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT075-1/2jr Rech./Rép.déf.simFn<100€ PP	50	240,00	240,00
TOTAL H.T.				240,00
T.V.A. a 10,00%				24,00
TOTAL T.T.C.En EURO				264,00

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.