

N/REF : 22/01/2025 9H46 C:000053 I:02658
V/REF : AC/C10735
V/Email reçu le Mercredi 22/01/2025 à 9H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. RMO
IMMEUBLE : RIVES DU MOULIN -RMO
2, SQUARE SIMONE MORAND
95, RUE DE LORIENT
35000 RENNES

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 MORAND - M. MME MERZOUGUI 06 17 05 54 62 / 06 19 03 71 79
LOGEMENT N° 102297, PORTE N°51, 5° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE RADIATEUR COULOIR - REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 27/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR PERÇÉ, PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
PRISE DE RÉFÉRENCES
CONTROLE MITIGEUR EVIER
CONSTAT : LE MITIGEUR FUT SUR LE COTÉ, PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CIRCUIT CHAUFFAGE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT RADIATEUR
PERCEMENT NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR ENTRÉE
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE RADIATEUR
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 04/02/25 à 16H14 Mme M LEFEUVRE
MG LGESTION Email envoyé le 27/01/25 à 15H16 Mme M LEFEUVRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR COULOIR
PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR EVIER

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 27/01	1	54,72		54,72
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	210,12		210,12
	TOTAL H.T.				264,84
	T.V.A. a 10,00%				26,48
	TOTAL T.T.C.En EURO				291,32

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.