

N/REF : 15/01/2025 16H46 C:000053 I:02440
V/REF : AC/C10189
V/Email reçu le Mercredi 15/01/2025 a 16H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GLT
IMMEUBLE : GALATEE -GLT
14, MAIL CAMILLE CLAUDEL
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLÉE 14 CLAUDEL - MR CHARTON : 06 14 48 72 23
LOGEMENT N° 104350, PORTE N°44, 4° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : DÉPANNAGE DEUX RADIATEURS SEJOUR + CHAMBRE
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 31/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBLOCAGE DES ROBINETS THERMOSTATIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
REMARQUE: PRESSION CHAUDIERE FAIBLE - IMPOSSIBILITÉ DE DÉPASSER 1 BAR
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 15H42 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBS131-Petit dépannage s/radiateur	1	49,24	98,48

TOTAL H.T.	98,48
T.V.A. a 10,00%	9,84
TOTAL T.T.C.En EURO	108,32

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.