

N/REF : 31/12/2024 11H11 C:000053 I:02633
V/REF : AC/C08705
V/Email reçu le Mardi 31/12/2024 a 11H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLO
IMMEUBLE : CLOS ORME - CLO
AVENUE DE LA VAUNOISE
.
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 18 VAUNOISE - MME VOISIN 06 82 98 22 15
LOGEMENT N° 106261, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3
LOGEMENT DU DESSUS :
MR KORMAT 06 20 89 09 87
PORTE 22
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT N°12
CONSTAT : PRÉSENCE DE MOISSISSURE SUR LE PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN
AVIS DE PASSAGE LAISSÉ POUR LE LOGEMENT 22
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE RÉSEAUX ALIMENTATION EFS ET CHAUFFAGE
TEST AU COLORANT DANS L'ENSEMBLE DES ÉVACUATIONS
CONSTAT: JOINT PÉRIPHÉRIQUE BAIGNOIRE NON ÉTANCHE
RÉFECTION JOINT PÉRIPHÉRIQUE BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 16H24 M. E ROCHE
AT LCOMPTER Email envoyé le 10/01/25 a 16H40 M. E ROCHE
0201: MONSIEUR NOUS RAPPELLE DES QU'IL A SON PLANNING
3112 : LE VOISIN DÉCROCHE MAIS NE PARLE PAS, PAS POSSIBILITÉ DE PRENDRE
RDV

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	2	103,96	103,96
1,00	PBS037-F.P du joint silicone baignoire	50	71,13	71,13
TOTAL H.T.				175,09
T.V.A. a 10,00%				17,50
TOTAL T.T.C.En EURO				192,59

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.