

N/REF : 27/11/2024 17H31 C:000053 I:02388
V/REF : AC/C02162
V/Email reçu le Mercredi 27/11/2024 a 17H31

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLT
IMMEUBLE : CLOTEAUX -CLT
7 A 12, SQUARE DES CLOTEAUX
. 35200 RENNES

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 9 CLOTEAUX - MME CHTOUKI M. LE COSSEC 07 82 99 05 27
LOGEMENT N° 003346, PORTE N°72, 7° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE - SURCONSOMMATION SIGNALÉ PAR EDBR
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
D'APRES LA LOCATAIRE, CE N'EST PAS ELLE QUI A DÉCLARÉ CETTE
SURCONSOMMATION
CONSTAT : PAS DE FUITE APPARENTE DANS LE LOGEMENT
CONSTAT 2 : PAS DE FUITE SUR DES WC
TEST AU MANOMETRE SUR RÉSEAU D'ALIMENTATION
CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION
REMARQUE : LES LOCATAIRES ONT EU UN NOURISSON IL Y A 9 MOIS CE QUI
POURRAIT EXPLIQUER LA CONSOMMATION PLUS IMPORTANTE.
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 05/02/25 a 11H08 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
	TOTAL H.T.			158,68
	T.V.A. a 10,00%			15,86
	TOTAL T.T.C.En EURO			174,54

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.