

N/REF : 25/10/2024 15H10 C:000053 I:01339
V/REF : AC/C04311
V/Email reçu le Vendredi 25/10/2024 à 15H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PRS
IMMEUBLE : RES.LA PEROUSE -PRS
28/30/32, RUE NOEL BLAYAU
RESIDENCE LA PEROUSE
35000 RENNES

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 30 BLAYAU - MME TONELLI 06 16 98 15 38
LOGEMENT N° 020472, PORTE N°0472, 1° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : DEMANDE CHANGEMENT TUYAUX SDB ET WC
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : CONTRE PENTE AU NIVEAU DE LA VIDANGE DE LA BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 15/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REPRISE CONTRE PENTE VIDANGE BAIGNOIRE
RACCORDEMENT
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ETANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MODIFICATION VIDANGE POUR INSTALLATION MACHINE A LAVER
RACCORDEMENT SIPHON MACHINE A LAVER
RACCORDEMENT EAU CHAUDE ET EAU FROIDE LAVABO
RACCORDEMENT VIDANGE SUR SIPHON
CONTRÔLE BONNE ETANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 06/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE FLEXIBLE DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE BAGUETTE ENTRE LA BAIGNOIRE ET LE MUR
CONTRÔLE BONNE ETANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE TABLIER BAIGNOIRE
CONTROLE BAIGNOIRE
CONSTAT : SYSTEME DE VIDAGE A REMPLACER
DÉPOSE VIDAGE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN SYSTEME DE VIDAGE BAIGNOIRE
CONTROLE LAVABO
CONSTAT : BONDE LAVABO A REMPLACER
DÉPOSE BONDE LAVABO DÉFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BONDE LAVABO
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/01/25 a 19H42 Mme M LEFEUVRE
AT LCOMPTER Email envoyé le 18/12/24 a 09H57 Mme M LEFEUVRE
MG LGESTION Email envoyé le 04/11/24 a 11H34 Mme M LEFEUVRE
PRÉVOIR LA RÉFECTION DE LA VIDANGE DE LA BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 04/11	1	54,72	54,72
4,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	2	30,64	122,56
1,00	PBS090-Rempl.vidage baign./dép./rep.hab.	2	56,90	56,90
1,00	PBS091-Rempl.vidage complet lavabo	2	56,90	56,90
1,00	PBS100-F.P d'une évacuation	3	82,08	82,08
1,00	PBS095-Rempl. siphon machine a laver	3	55,81	55,81
1,00	MOE001-Pose Baguette Finition	4	54,72	54,72
1,00	PBS028-Rempl.douchette/pom.douche(accès)	4	42,68	42,68
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	4	103,96	103,96
TOTAL H.T.				630,33
T.V.A. a 10,00%				63,03
TOTAL T.T.C.En EURO				693,36

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.