

N/REF : 27/01/2025 14H05 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C11120
V/Email reçu le Lundi 27/01/2025 a 14H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 14 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 8 JOUVET - M. BA 06 73 05 16 84
LOGEMENT N° 002822, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : PANNE BALLON EAU CHAUDE - REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA CHAUDIERE
CONSTAT : FUITE SUR CHAUDIERE, DYSFONCTIONNEMENT DES ÉLECTRODES
D'ALLUMAGE
COUPURE CHAUDIERE
REPARATION DES ÉLECTRODES D'ALLUMAGE
REMISE EN MARCHÉ DE LA CHAUDIERE
PURGE CHAUDIERE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : MITIGEUR ÉVIER CASSÉ, A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 05/02/25 a 18H51 M. F SANDOVAL

NR LGESTION Email envoyé le 27/01/25 a 15H41 M. F SANDOVAL

2701: LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (0784454849) INDIQUÉ SUR LE BON DE
COMMANDE N'EST PLUS ATTRIBUÉ, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE DES COORDONNÉES
A JOUR, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	50	50,00		125,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	50	20,00		20,00
TOTAL H.T.					145,00
T.V.A. a 10,00%					14,50
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>159,50</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.