

N/REF : 11/02/2025 16H32 C:000053 I:02298
V/REF : AC/C12476
V/Email reçu le Mardi 11/02/2025 a 16H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. FLB
IMMEUBLE : FELIBIEN -FLB
11, RUE FELIBIEN
.
44000 NANTES

Rennes, le 17 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 11 FELIBIEN - MME BEN BOUBAKER 07 67 60 41 19
LOGEMENT N° 106487, PORTE N°21, 2° ÉTAGE
MOTIF : PANNE ET FUITE CUMULUS - GOUTTE A GOUTTE
Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : UNE PETITE QUANTITÉ D'EAU RESSORT PAR LE SIPHON DU CUMULUS
QUAND BEAUCOUP D'EAU S'ÉVACUE DE L'ÉVIER OU DE LA MACHINE A LAVER
DÉBOUCHAGE A L'AIDE D'UN FURET MÉCANIQUE PAR LE CUMULUS ET L'ÉVIER
CONTRÔLE - BON ÉCOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 13/02/25 a 10H25 tcermelli@aiguillon.com
AT LCOMPTER Email envoyé le 13/02/25 a 10H24 tcermelli@aiguillon.com
AT LCOMPTER Email envoyé le 13/02/25 a 10:23 M. T CERPELLI
AT LCOMPTER Email envoyé le 13/02/25 a 10:24 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL113-Dégorgement	lavabo,évier,bidet	1	92,00
				92,00
		TOTAL H.T.		92,00
		T.V.A. a 10,00%		9,20
		TOTAL T.T.C.En EURO		101,20

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.