

N/REF : 2/01/2025 11H34 C:000053 I:00158
V/REF : AC/C08816
V/Email reçu le Jeudi 02/01/2025 a 11H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TRI
IMMEUBLE : RES.TROIS RIVES -TRI
69, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
10, RUE DE LIOTHAUD
35000 RENNES

Rennes, le 17 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 LIOTHAUD - VANESSA CHAUVEL 06 65 22 64 43
LOGEMENT N° 103272, PORTE N°31, 3° ÉTAGE
MOTIF : FUITE SUR BALLON D'EAU CHAUDE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 03/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE PERÇÉ
MISE EN SÉCURITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 06/01

INTERVENTION DU 08/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON D'EAU CHAUDE
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 200L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ ET D'UN SIPHON
DÉPOSE RÉDUCTEUR DE PRESSION DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN FLEXIBLE 20/27 POUR ALIMENTATION D'EAU
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE RÉDUCTEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE D'UN CLAPET ANTIPOLLUTION
FOURNITURE ET POSE D'UN COUDE 3/4 MF LAITON
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 14H03 Mme M LEFEUVRE

3001: MSG REP

NR LGESTION Email envoyé le 27/01/25 a 12H39 Mme M LEFEUVRE

2701 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 09/01 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 09/01/25 a 12H20 Mme S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RÉDUCTEUR DE PRESSION
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

MG LCOMPTER Email envoyé le 03/01/25 a 14H16 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	DEP002-Déplacement<35km travaux hors BPU	1	10,94		10,94
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 03/01	1	54,72		54,72

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS136-F.P 1 ballon 200L-ACI/NRJ C type4	2	601,92	601,92
1,00	PBS015-Rempl. réducteur de pression	4	82,08	82,08
1,00	PBS031-Rempl.joints/clapets sur robinet	4	60,19	60,19
TOTAL H.T.				809,85
T.V.A. a 10,00%				80,98
TOTAL T.T.C.En EURO				890,83

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.