

N/REF : 14/02/2025 16H16 C:000053 I:02624
V/REF : AC/C12762
V/Email reçu le Vendredi 14/02/2025 a 16H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ADI
IMMEUBLE : RES.AN DISKUIZ -ADI
1, ALLEE DES CHENES
1, ALLEE DES CHARMES
35740 PACE

Rennes, le 22 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 CHENES - MME GOMEZ 07 88 99 90 77 / 02 99 60 24 95
LOGEMENT N° 014034, PORTE N°4034, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : INSTALLATION CUMULUS
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE PANNE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE VÉTUSTE
REMARQUE : PRÉSENCE DE CALCAIRE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE DU BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 100L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/02/25 a 15H53 Mme M LEFEUVRE
AT LGESTION Email envoyé le 17/02/25 a 11H44 Mme M LEFEUVRE

1702 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
14/02 MESSAGE LAISSÉ SUR LES RÉPONDEURS DES DEUX NUMÉROS DE MME GOMEZ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/02	1	50,00		50,00	
1,00	PBL158-FP.1 Ballon 100L ACI/NRJ C-T 1/2	2	510,00		510,00	
	TOTAL H.T.					560,00
	T.V.A. a 10,00%					56,00
	TOTAL T.T.C.En EURO					616,00

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.