

N/REF : 23/01/2025 11H29 C:008373 I:14485

V/Appel du Jeudi 23/01/2025 a 11H29

SOCIETE SUNACLIM

**357 CHEMIN LES PETITES GROLLES
44310 ST PHILIBERT DE GD LIEU**

IMMEUBLE : CINEMA COLOMBIER
PLACE DU COLOMBIER
35000 RENNES

Rennes, le 22 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 1 COLOMBIER - 06 60 88 76 69

MOTIF : AUDITER LA POMPE DE RELEVAGE

Donneur d'ordre : M. DERAME

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 07/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DE LA POMPE

CONSTAT : FUITE EN DALLE DANS LE LOCAL OU SE TROUVE LE BAC A GRAISSE

AUTRE CONSTAT : LE BAC DEGRAISSEUR ENVOIE DE LA GRAISSE DANS LA FOSSE DE
RELEVAGE

CONTRÔLE DE LA FOSSE DE RELEVAGE : BON FONCTIONNEMENT

REMARQUE : LA PRÉSENCE DE GRAISSE BLOQUE LES FLOTTEURS

PRÉCONISATION : PRÉVOIR LA VÉRIFICATION DE LA PENTE DE L'ÉVACUATION DU
BAC DEGRAISSEUR

AUTRE PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE NETTOYAGE DU BAC DEGRAISSEUR

ENFIN, PRÉVOIR UNE POMPE ADAPTÉE POUR POMPE BROYEUSE

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 07/02/25 a 09H49 M. DERAME

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique,
mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,50	29,50
1,50	H.Ouvrier Electromécanicien le 07/02	1	69,24	103,86
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule	1	40,66	40,66
TOTAL H.T.				174,02
T.V.A. a 20,00%				34,80
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>208,82</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.