

N/REF : 23/01/2025 9H30 C:000752 I:00594

V/Appel du Jeudi 23/01/2025 a 9H30

Sté SODIRENNES
Leclerc Centre
ZI L' ETANG
35760 ST GREGOIRE

IMMEUBLE : LECLERC
ZI DE L'ETANG
SODICARBU
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 22 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : PARKING SOUS TERRAIN - DAVID GAROT 02 99 84 86 69

MOTIF : DEBOUCHAGE + PASSAGE CAMERA + RACCORDEMENT POMPE SUR EVACUATION

Donneur d'ordre : M. D GAROT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 23/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES POMPES
CONSTAT : POMPE N°1 BOUCHÉE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 24/01

INTERVENTION DU 24/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE AVEC 4X4
DÉPOSE DES POMPES QUI ÉTAIENT BOUCHÉES
CONSTAT : 1 FLOTTEUR HS
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION AVEC UN CAMION HYDROCURAGE POUR NETTOYAGE
DE LA CUVE AINSI QUE LE PANIER DEGRILLEUR
PRÉVOIR LA DÉPOSE DES POMPES POUR DÉBOUCHAGE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 27/01
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 27/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE DES POMPES
POMPAGE ET NETTOYAGE DU POSTE DE RELEVAGE 1M3 DANS LE PARKING
REMARQUE : PRÉSENCE DE SACS PLASTIQUES, SERVIETTES EN TISSUS
NETTOYAGE PANIER DÉGRILLEUR
REMISE EN PLACE DES POMPES

CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 30/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
POMPAGE POSTE DE RELEVAGE
DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES
RACCORDEMENT POMPE SUR EVACUATION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 17H19 M. D. GAROT
AT LCOMPTER Email envoyé le 28/01/25 a 10H43 M. D. GAROT
AT LCOMPTER Email envoyé le 24/01/25 a 16H13 M. D. GAROT

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,50		29,50
4,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 30/01	1	69,24		276,96
4,00	Ff Déb.Hte Pression a l'heure le 30/01	2	163,64		654,56
0,50	H.Ouvrier Electromécanicien le 23/01	3	69,24		34,62
1,50	H.Ouvrier Electromécanicien le 24/01	4	69,24		103,86
1,50	Ff Pompage a l'heure le 24/01	5	163,64		245,46
1,50	Ff Pompage a l'heure le 27/01	7	163,64		245,46
1,50	H.Ouvrier Electromécanicien le 27/01	8	69,24		103,86
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	40,66		40,66
2,00	Coude(s) PVC pression dn 50 90°	1	3,49		6,98
3,00	Coude(s) PVC dn 50	1	5,67		17,01
1,00	Réduction(s) PVC Evac. 100-50	1	5,61		5,61
1,00	Colle(s) pvc (fourniture de)	1	2,60		2,60
1,00	Metre(s) de PVC dn 50	1	3,28		3,28
1,00	Manchon(s) PVC Dn 100	1	2,20		2,20
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	3	40,66		40,66
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	4	40,66		40,66
1,00	Traitement déchets <=1M3	5	25,03		25,03
1,00	Traitement déchets <=1M3	7	25,03		25,03
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	8	40,66		40,66

TOTAL H.T.	1944,66
T.V.A. a 20,00%	388,93
TOTAL T.T.C.En EURO	2333,59

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.