

N/REF : 24/12/2024 9H03 C:000053 I:02574
V/REF : AC/C08215
V/Email reçu le Mardi 24/12/2024 a 9H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GJA

IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 22 Février 2025

Référence Marché: 020018-PBS-001-Lot10 St Malo

LOCALISATION : ALLEE 11 COURTIL - MR THOME 07 88 36 31 95 (MAMAN)
LOGEMENT N° 014969, PORTE N°4969, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : DEPANNAGE RADIATEUR CHAMBRE QUI DYSFUNCTIONNE

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 26/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE RADIATEUR CHAMBRE
RADIATEUR QUI NE CHAUFFE QUE SUR UNE PARTIE
PRISE DE RÉFÉRENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 10H09 Mme J DIAZ
1601: MSG REP

AT LCOMPTER Email envoyé le 26/12/24 a 13H41 Mme T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 26/12	1	54,72		54,72
1,00	PBS122-F.P	radiateur acier 1350W(+acc.)	2	241,86		241,86
TOTAL H.T.						296,58
T.V.A. a 10,00%						29,65
TOTAL T.T.C.En EURO						326,23

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.