

N/REF : 12/12/2024 17H13 C:006253 I:02375
V/REF : OSTW697
V/Email reçu le Jeudi 12/12/2024 à 17H13

**AIGUILLON RESIDENCES IMOJA
IMOJA PAR AIGUILLON
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES**

V/REF.IMM. OGRA
IMMEUBLE : ORGERIA - OGRA
6-8, PLACE DE L'EGLISE
.
35230 ORGERES

Rennes, le 22 Février 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 6 EGLISE - M. PINEL NET PLUS 06 37 78 58 36
MOTIF : REMPLACEMENT DU BALLON EAU CHAUDE DANS LE LOCAL MÉNAGE
Donneur d'ordre : Mme R ROUSSEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 24/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MALGRES LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: BALLON 15 LITRES PERCÉS
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
DÉPOSE BALLON D'EAU CHAUDE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON D'EAU CHAUDE 15L
FOURNITURE ET POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER
MISE EN DÉCHETTERIE

MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 14H35 M. L T

0602: MSG REP POUR PLANIFIER POSE
2101: MSG REP
1501: MSG REP
0601: MSG REP
1312: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/12	1	54,72			54,72
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 04/02	2	54,72			54,72
1,00	PBS134-F.P 1 ballon 15 litres sur évier	3	503,42			503,42
TOTAL H.T.						612,86
T.V.A. a 20,00%						122,57
TOTAL T.T.C.En EURO						735,43

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

