

SUR FACTURE N° 5020574
N/REF : 13/02/2025 16H26 C:007807 I:11560

V/Appel du Jeudi 13/02/2025 a 16H26

IMMEUBLE : ECOLE ST MICHEL
1 RUE DE CHATEAUGIRON
35000 RENNES

ECOLE SAINT MICHEL

**1 RUE DE CHATEAUGIRON
35000 RENNES**

Rennes, le

24 Février 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 1 CHATEAUGIRON - AMELIE FEUVREL 06 33 90 61 83

MOTIF : DÉBOUCHAGE RÉSEAU WC ET DOUCHE
PASSAGE CAMERA

Donneur d'ordre : Mme C GUILLEMER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES
PASSAGE CAMÉRA
CONSTAT : RIEN A SIGNALER
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions

de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h30+Dépl	1	245,46	-245,46
1,00	Ft Inspection Caméra	1	168,18	-168,18
TOTAL H.T.				-413,64
T.V.A. a 20,00%				-82,72
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>-496,36</u>

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale