

N/REF : 17/02/2025 17H08 C:000053 I:11061
V/REF : AC/C12884
V/Email reçu le Lundi 17/02/2025 a 17H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

IMMEUBLE : LES CYBELES
5 ALLEE DU ROI
35230 NOYAL CHATILLON S/ SEICHE

Rennes, le 25 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1 ROI - MR EL BAHY MME EL-BAHY 07 82 73 64 90
LOGEMENT N° 124607, PORTE N°001, REZ DE CHAUSSEE, TYPE

MOTIF : RADIATEUR DANS LA CHAMBRE QUI NE FONCTIONNE PLUS

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 24/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE
CONSTAT : TETE THERMOSTATIQUE BLOQUÉE
DÉBLOCAGE DE LA TETE THERMOSTATIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/02/25 a 10H34 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL154-Réparation sur robinet thermost.	1	50,00	50,00

TOTAL H.T.	50,00
T.V.A. a 10,00%	5,00
TOTAL T.T.C.En EURO	55,00

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.