

N/REF : 26/12/2024 15H01 C:000053 I:02526
V/REF : AC/C08396
V/Email reçu le Jeudi 26/12/2024 a 15H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VSV
IMMEUBLE : VARSOVIE -VSV
1-4, SQUARE DE VARSOVIE
.
35200 RENNES

Rennes, le 25 Février 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 2 VARSOVIE - MR LÉGÉE 07 84 01 24 70
LOGEMENT N° 007397, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSÉE, TYPE 2
MOTIF : PROBLEME SUR 3 ROBINETS THERMOSTATIQUES
Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 02/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES ROBINETS THERMOSTATIQUES

LES POINTEAUX DES CORPS THERMOSTATIQUES SONT USÉS

PRÉVOIR UNE COUPURE CHAUFFAGE AVEC LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE

PRÉVOIR REMPLACEMENT DES 3 ROBINETS THERMOSTATIQUES ET LES 3 TETES THERMOSTATIQUES

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE CIRCUIT CHAUFFAGE

VIDANGE INSTALLATION CHAUFFAGE

DÉPOSE DE 3 TETES THERMOSTATIQUES

FOURNITURE ET POSE DE 3 TETES THERMOSTATIQUES

REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE

PURGE

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 10H07 AJUDAIS@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 10H02 AJUDAIS@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 10H01 AJUDAIS@AIGUILLON.COM

NR LGESTION Email envoyé le 15/01/25 a 09H42 Mme A JUDAIS

1501 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 02/01 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

AT LGESTION Email envoyé le 02/01/25 a 13H34 Mme A JUDAIS

0201 : BONJOUR,
PRÉVOIR UNE COUPURE CHAUFFAGE AVEC LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE

PRÉVOIR REMPLACEMENT DES 3 ROBINETS THERMOSTATIQUES ET LES 3 TETES THERMOSTATIQUES. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 10:05 Mme A JUDAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 02/01	1	54,72		82,08
3,00	PBS126-F.P rob.radiateur therm.doub.régl	3	49,24		147,72
TOTAL H.T.					229,80
T.V.A. a 10,00%					22,98
TOTAL T.T.C.En EURO					252,78

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

