

N/REF : 25/10/2024 15H59 C:000053 I:02510
V/REF : AC/C04330
V/Email reçu le Vendredi 25/10/2024 a 15H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MSI

IMMEUBLE : LA MOTTE BRULON -MSI
RUES ECHANGE/JC CAMORS
ALLEE CAMILLE GODET
35700 RENNES

Rennes, le 28 Février 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 13T CAMORS - MR MME AIT HADDOU 06 29 57 56 34
LOGEMENT N° 018426, PORTE N°13T, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE RADIATEUR SDB

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 22/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE

INTERVENTION DU 06/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE RESEAU CHAUFFAGE

VIDANGE

DÉPOSE RADIATEUR

KIT MONOTUBE NON ADAPTÉ

CONTACT FOURNISSEUR POUR MISE EN COMMANDE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS

FOURNITURE, EQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE CANNE MONOTUBE

RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE

REMISE EN EAU RESEAU CHAUFFAGE

PURGE

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTRÔLE DU RADIATEUR
CONSTAT: RADIATEUR CHAUFFE CORRECTEMENT
CONSTAT 2: CANNE RADIATEUR AVEC BEAUCOUP D'OXYDATION
PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA CANNE KIT MONOTUBE EN PRÉVENTIF
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE EAU RESEAU CHAUFFAGE
FERMETURE DE LA TETE THERMOSTATIQUE ET DU TE DE REGLAGE
VIDANGE DU RADIATEUR
DEPOSE DE LA CANNE DEFECTUEUSE DU RADIATEUR
DEPOSE DU PURGEUR DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE DE LA NOUVELLE CANNE
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU PURGEUR
REMISE EN EAU DU RESEAU CHAUFFAGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
PURGE DE LA TETE THERMOSTATIQUE ET DU TE DE REGLAGE.
NETTOYAGE DU CHANTIER

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 26/02/25 a 11H42 Mme A GUILLO

0502: MSG REP
0302: MSG REP

NR LGESTION Email envoyé le 14/01/25 a 09H21 Mme A GUILLO

1401: SUITE INTERVENTION DU 13/01, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA CANNE
RADIATEUR CHAMBRE EN PRÉVENTIF (TRES OXYDÉE), DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

0301: MSG REP

NR LCOMPTER Email envoyé le 16/12/24 a 17H56 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/12	2	54,72			164,16
1,00	PBS122-F.P radiateur acier 1350W(+acc.)	3	241,86			241,86
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/01	4	54,72			109,44
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 24/02	5	54,72			109,44
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT		
1,00	Metre(s) de tube cuivre dn 16	5	7,62			7,62
TOTAL H.T.						632,52
T.V.A. a 10,00%						63,25
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>695,77</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.