

N/REF : 28/01/2025 16H06 C:000053 I:02643
V/REF : AC/C11263
V/Email reçu le Mardi 28/01/2025 a 16H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CDE
IMMEUBLE : CLAUDE BERNARD - CDE
9, RUE CLAUDE BERNARD
.
35000 RENNES

Rennes, le 28 Février 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 9 BERNARD - M. MME STANA 07 61 29 07 38
LOGEMENT N° 108570, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 7
MOTIF : - FUITE SUR ÉVACUATION WC
- FUITE SUR TUYAU SOUS CHAUDIERE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA CHAUDIERE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
REMARQUE : SUSPICION D'INFILTRATIONS EN PROVENANT DE L'EXTERIEUR
CONTROLE DES WC
CONSTAT : FUITE SUR LE RÉSERVOIR BOMBONNE SUSPENDU DU WC
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RÉGLAGE FLOTTEUR DU WC DU REZ DE CHAUSSEE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE BOMBONNE WC DÉFECTUEUSE
FOURNITURE ET POSE BOMBONNE WC
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/02/25 a 11H39 Mme M LEFEUVRE
MG LGESTION Email envoyé le 10/02/25 a 11H16 Mme M LEFEUVRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT RÉSERVOIR BOMBONE SUSPENDU DU WC
REMARQUE : VOIR SI BOMBONE WC DISPONIBLE CHEZ LE FOURNISSEUR, SINON IL FAUDRA PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC COMPLET
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 07/02	1	54,72		54,72
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 11/02	2	54,72		54,72
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 20/02	3	54,72		82,08
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Réservoir hydropneumatique	3	421,09		421,09
TOTAL H.T.					612,61
T.V.A. a 10,00%					61,26
TOTAL T.T.C.En EURO					673,87

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.