

N/REF : 23/01/2025 16H34 C:000053 I:80191
V/REF : AC/C10923
V/Email reçu le Jeudi 23/01/2025 a 16H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BNA
IMMEUBLE : BRUNELIA -BNA
20-28, RUE DES MOUETTES
.
35220 CHATEAUBOURG

Rennes, le 28 Février 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 22 MOUETTES - MME DA SILVA 06 26 04 12 07 (LOGT SINISTRÉ)
RDC

LOGT SUPÉRIEUR ASSOCIATION TREMLIN 02 99 74 61 73 MME GIEU
LOGEMENT N° 110528, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : AURÉOLES AU PLAFOND DE LA CHAMBRE DU LOGT RDC

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 2
CONSTAT : DÉGAT DES EAUX AU PLAFOND DU PLACARD
CONTROLE LOGEMENT 12
CONSTAT : PRÉSENCE DE BEAUCOUP D'EAU PAR TERRE SUITE A LA PRISE DE
DOUCHE DES LOCATAIRES. EAU QUI A CRÉÉE LES INFILTRATIONS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/02/25 a 11H57 Mme A GUILLO

1402: MME GIEU EN RÉUNION, NOUS RAPPELLE
0502 : MME GIEU NON DISPO LE MERCREDI
2401: CT MME GIEU EN RÉUNION - RAPPELER ULTÉRIEUREMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite	EF-EC-chauf.sol	50	158,68	158,68
TOTAL H.T.					158,68
T.V.A. a 10,00%					15,86
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>174,54</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.