

N/REF : 21/01/2025 18H03 C:000053 I:02465
V/REF : AC/C10722
V/Email reçu le Mardi 21/01/2025 a 18H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. LGF
IMMEUBLE : LONGFORD -LGF
1-4, SQUARE LONGFORD
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 28 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1 LONGFORD - MME BOURGE 07 89 88 76 40

LOGEMENT N° 101251, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : - RADIATEURS CHAMBRE (AU PIGNON) ET SÉJOUR NE FONCTIONNENT PAS
+ PRÉVOIR CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES RADIATEURS
- SENSIBILISER LOCATAIRE SUR RÉGLAGE DE SON THERMOSTAT (FORMATION POINT DE ROSÉE) *NOTICE DU THERMOSTAT DISPONIBLE

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 6/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES RADIATEURS

CONSTAT : LE RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN NE CHAUFFE PAS

TÉ DE RÉGLAGE ALLER A REMPLACER

BON FONCTIONNEMENT DES AUTRES RADIATEURS DU LOGEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 18/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE TÉ DE RÉGLAGE ALLER DÉFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE D'UN TÉ DE RÉGLAGE ALLER

REMISE EN EAU

PURGE DU RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/02/25 a 11H34 M. V BRIENS

LC LCOMPTER Email envoyé le 06/02/25 a 21H04 M. V BRIENS

2201: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 06/02	2	50,00		75,00
1,00	DEP003-Dépl.>35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	2	25,00		25,00
1,00	PBL147-FP.Té de réglage yc réglage	3	50,00		50,00
TOTAL H.T.					150,00
T.V.A. a 10,00%					15,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>165,00</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.