

N/REF : 21/01/2025 15H42 C:000053 I:02539
V/REF : AC/C10684
V/Email reçu le Mardi 21/01/2025 a 15H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DEV
IMMEUBLE : LA DEVRIE - DEV
RUE DE LA DEVRIE
.
35450 VAL D'IZE

Rennes, le 28 Février 2025

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 16 DEVRIE - MME MORIN 06 74 92 25 62
LOGEMENT N° 008817, PORTE N°16, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : RADIATEUR NE CHAUFFE PAS

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 23/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLES DES INSTALLATIONS
CONSTAT : QUATRES RADIATEURS NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT
UN DESEMBOUAGE DE L'INSTALLATION EST A PREVOIR AFIN DE RETABLIR UN BON
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
PREPARATION DU MATERIEL
RACCORDEMENT DEPART RETOUR SUR CHAUDIERE
DESEMBOUAGE DES QUATRE RADIATEURS DEPUIS LA CHAUDIERE
REMISE EN PLACE DEPART RETOUR CHAUDIERE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 19/02/25 a 12H09 Mme A GUILLO
LE LGESTION Email envoyé le 24/01/25 a 15H25 Mme A GUILLO
PREVOIR DESEMBOUAGE DU RESEAU CHAUFFAGE.

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

2201: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 23/01	2	54,72		109,44
1,00	PBS111-Désembouage install. chauffage T2	3	186,04		186,04
	TOTAL H.T.				295,48
	T.V.A. a 10,00%				29,54
	TOTAL T.T.C.En EURO				325,02

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.