

N/REF : 26/02/2025 10H34 C:000053 I:02654
V/REF : AC/C13661
V/Email reçu le Mercredi 26/02/2025 à 10H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MDU
IMMEUBLE : MAIL DUPLESSIS -MDU
61, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
35000 RENNES

Rennes, le 05 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 61 MITTERRAND - MME DEPIERRE 06 38 18 76 00
LOGEMENT N° 100356, PORTE N°6142, 4° ÉTAGE, TYPE 4

MADAME RENAULT 06 82 53 93 51 (LOGEMENT DU DESSUS)

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 6142
CONSTAT : INFILTRATIONS AU NIVEAU DU PLAFOND
CONTROLE LOGEMENT DU DESSUS
CONSTAT : FUITE SUR VIDAGE BAIGNOIRE ET JOINTS DÉFECTUEUX
DÉPOSE VIDAGE BAIGNOIRE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN VIDAGE BAIGNOIRE SANS CHAINETTE
MODIFICATION PVC
RÉFECTION DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : FAIENCE ET JOINTS USÉS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/25 à 16H42 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL054-FP.Vidage autom.baignoire	1	80,00	80,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00	60,00
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	1	170,00	170,00
TOTAL H.T.				310,00
T.V.A. a 10,00%				31,00
TOTAL T.T.C.En EURO				341,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.