

N/REF : 6/03/2025 14H12 C:000053 I:06961
V/REF : AC/C14373
V/Email reçu le Jeudi 06/03/2025 à 14H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BTNC
IMMEUBLE : BOTANICA - BTNC
2/8, RUE JEAN LOUIS FOULQUIER
(BAT.B2/B3)
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rennes, le 07 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla

LOCALISATION : 2 RUE JEAN LOUIS FOULQUIER - MME THEODORE SANDRA 06 59 22 35 28
BAT B3 - LOGEMENT N° 120620, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : ABSENCE D'EAU DANS LE LOGEMENT
LA CAUSE EST LE REDUCTEUR DE PRESSION - A SUPPRIMER CAR SE REMPLIT DE
CALCAIRE
PRESENCE D'UNE TRAPPE - SI BESOIN POSSIBILITE DE L'OUVRIR PLUS

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : VANNE ECS FERMEE DANS LE SOUS SOL
OUVERTURE VANNE ECS
CONSTAT : ARRIVEE D'EAU RÉTABLIE DANS LE LOGEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 07/03/25 à 10H23 M. T CERPELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	150,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
TOTAL H.T.				170,00
T.V.A. a 10,00%				17,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>187,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.