

N/REF : 29/01/2025 16H32 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C11395
V/Email reçu le Mercredi 29/01/2025 a 16H32

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 07 Mars 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 24 JOUVET - MLLE SARR AISSATA 07 54 80 44 58
LOGEMENT N° 002867, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5
MOTIF : FUIITE A LA BASE DES WC

Donneur d'ordre : M. F SANDOVAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRE
CONSTAT : FUIITE SUR WC AU NIVEAU DE LA PIPE, INSTALLATION VETUSTE
CONTROLE DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : ROBINETTERIE HS, IMPOSSIBLE A MANIPULER
NETTOYAGE DU CHANTIER

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT WC.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINET MITIGEUR BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT ET BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 16H16 fsandoval@aiguillon.com

17/02 : MSG REP

1402: MSG REP

LE LGESTION Email envoyé le 10/02/25 a 16H44 M. F SANDOVAL

BONJOUR, SUITE A NOTRE INTERVENTION, PREVOIR : REMPLACEMENT DU WC COMPLET ET REMPLACEMENT ROBINETTERIE DE LA BAIGNOIRE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 16:14 M. F SANDOVAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 07/02	1	54,72		54,72
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	2	126,95		126,95
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	251,71		251,71
TOTAL H.T.					433,38
T.V.A. a 10,00%					43,33
TOTAL T.T.C.En EURO					476,71

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

