

N/REF : 20/01/2025 16H59 C:000053 I:80132
V/REF : AC/C10593
V/Email reçu le Lundi 20/01/2025 a 16H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. HLP

IMMEUBLE : HAUTS LEPENANT - HLP
6/8, ALLEE DES AULNES
SQ.DES MARRONNIERS/RUE GOUPIL
35290 GAEL

Rennes, le

07 Mars 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 5 AULNES - MME MADAQUI 07 87 76 82 06
LOGEMENT N° 107055, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE, VEOLIA INDIQUE UNE SURCONSOMMATION

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE CIRCUIT EAU POTABLE
CONSTAT : LÉGERE FUITE DANS LE CITERNEAU
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT
REMARQUE : MITIGEUR ÉVIER FUYARD
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DU MITIGEUR EVIER
CONSTAT : MITIGEUR DÉJÀ REMPLACÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/02/25 a 16H28 M. E ROCHE

MG LCOMPTER Email envoyé le 24/02/25 a 16H28 M. E ROCHE

MB LGESTION Email envoyé le 05/02/25 a 15H24 M. E ROCHE

NR LGESTION Email envoyé le 27/01/25 a 12H07 M. E ROCHE

2401 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU MITIGEUR EVIER. DANS L'ATTENTE

CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS033-Rempl.joints s/raccord.compt.eau	2	82,08		82,08
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	2	103,96		103,96
TOTAL H.T.					186,04
T.V.A. a 10,00%					18,60
TOTAL T.T.C.En EURO					204,64

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.