

N/REF : 19/12/2024 9H09 C:000053 I:02682
V/REF : AC/C08539
V/Email reçu le Jeudi 19/12/2024 a 9H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 10 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 3 OR - M. TATANASHVILI 07 66 76 05 15 / 07 83 85 14 05
LOGT 019307 - PORTE 9307 -
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR CHAMBRE ET SALLE DE BAIN
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 08/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES RADIATEURS

CONSTAT : LES TUYAUX D'ALIMENTATION ALLER AU NIVEAU DES RADIATEURS DE LA CHAMBRE ET DE LA SALLE DE BAIN SONT A REPRNDRE. LA RÉDUCTION DU RADIATEUR DE L'ENTRÉE EST A REMPLACER

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

REPRISE VIDANGE AU NIVEAU DU RADIATEUR DE L'ENTRÉE

DÉPOSE RÉDUCTION RADIATEUR DÉFECTUEUSE

FOURNITURE ET POSE D'UNE RÉDUCTION RADIATEUR

RACCORDEMENT

REMISE EN EAU

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 19/02 POUR EMPLACEMENT ALIMENTATION

ALLER/RETOUR CHAMBRE ET SALLE DE BAIN ET REMPLACEMENT DEUX TÉ DE RÉGLAGE

ALLER DEUX TÉ DE RÉGLAGE RETOUR RACCORDS A SERTIR PE 12

INTERVENTION DU 19/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE

VIDANGE COMPLETE DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE
MODIFICATION DE L'ALIMENTATION ALLER RETOUR DES RADIATEURS CHAMBRE ET
SALLE DE BAIN
FOURNITURE ET POSE DE 2 TE DE RÉGLAGE ALLER ET DE 2 TE DE RÉGLAGE RETOUR
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE
PURGE DE INSTALLATION
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 14H45 acasaert@aiguillon.com
MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 12H11 Mme A. CASAERT
MG LGESTION Email envoyé le 13/01/25 a 11H53 Mme a CASAERT
PRÉVOIR REPRISE ALIMENTATION ALLER SUR RADIATEUR SALLE DE BAIN ET
CHAMBRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT RÉDUCTION SUR RADIATEUR ENTRÉE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
1912: MSG REP
NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 14:43 Mme A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/01	1	54,72		54,72
1,00	PBS131-Petit dépannage s/radiateur	2	49,24		49,24
4,00	PBS127-F.P té de réglage	3	41,58		166,32
2,00	PBS130-Rinçage radiateur	3	60,19		120,38
3,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /M1	3	39,39		118,17

TOTAL H.T.	508,83
T.V.A. a 10,00%	50,88
TOTAL T.T.C.En EURO	559,71

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.