

N/REF : 3/03/2025 10H40 C:000053 I:01338
V/REF : AC/C14000
V/Email reçu le Lundi 03/03/2025 a 10H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
. 35000 RENNES

Rennes, le 19 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1/3 ORLÉANAIS - VIDE SANITAIRE
M FOUCHARD 06 71 85 87 96 / FRANCK 06 25 96 28 43
MOTIF : FAIRE REPARATION PROVISOIRE FUITES SUR ECS

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE LA FUITE
CONSTAT : CUIVRE D42 ECS PERCÉ AU NIVEAU DU MANCHON
NETTOYAGE SURFACE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BANDE DE RÉPARATION
GRAISSAGE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 05/03/25 a 11H38 Mme S ALI MOHAMED

04/03 RELANCE FOUCHARD, PAS DE REPONSE
03/03 MSG SUR LES DEUX NUMERO DE FOUCHARD

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC	1	170,00		170,00
1,00	PBL017-Ff Réparation prov.fuite s/Col PC	1	80,00		80,00
TOTAL H.T.					250,00
T.V.A. a 10,00%					25,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>275,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.