

N/REF : 16/12/2024 16H28 C:000053 I:02607
V/REF : AC/C08610
V/Email reçu le Lundi 16/12/2024 a 16H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GBR
IMMEUBLE : GEORGES BRASSENS-GBR
8 A 16, RUE GEORGES BRASSENS
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 19 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 10 BRASSENS - MME VITTA 07 45 04 87 55
PORTE 5579
MOTIF : DEBOUCHAGE SIPHON EVAC CONDENSATS CHAUDIERE
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE FURET TROP IMPORTANT POUR LE COUDE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR DE POSER UN TÉ PIED DE BICHE MÂLE AVEC UN
MANCHON
PRÉVOIR : TÉ PIED DE BICHE AVEC BOUCHON SUR LA VIDANGE CHAUDIERE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LGESTION Email envoyé le 18/12/24 a 15H33 M. E ROCHE

BONJOUR, PRÉVOIR DE POSER UN TÉ PIED DE BICHE MÂLE AVEC UN MANCHON ET
TÉ PIED DE BICHE AVEC BOUCHON SUR LA VIDANGE CHAUDIERE. DANS L'ATTENTE
CORDIALEMENT,

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s)	Plombier hors BPU le 18/12	1	54,72	82,08
TOTAL H.T.					82,08
T.V.A. a 10,00%					8,20
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>90,28</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.