

N/REF : 7/03/2025 16H33 C:000053 I:02618
V/REF : AC/C14519
V/Email reçu le Vendredi 07/03/2025 a 16H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MCM
IMMEUBLE : CHENE MICAULT - MCM
2-14, RUE DU CHENE MICAULT
.
35760 MONTGERMONT

Rennes, le 23 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 4 MICAULT - MME AGHZIF 06 34 04 37 01
LOGEMENT N° 019909, PORTE N°9909, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : - REFIXER RADIATEUR

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR
CONSTAT : BAISSSE DE PRESSION RESEAU CHAUFFAGE
COUPURE RESEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DEPOSE RADIATEUR
VERIFICATION DE L'ETAT DES TUYAUX : RAS
FIXATION CHEVILLE MOLLY
REBOUCHAGE DES TROUS
REPOSE RADIATEUR
RACCORDEMENT DEPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RESEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
REPLI DE MATERIEL ET FIN DE CHANTIER
REMARQUE : LES CHEVILLES MOLLY EN PLACE N'ETAIENT PAS ADAPTEES AU
RADIATEUR CAR TROP PETITES.
REMARQUE 1 : VOLET ROULANT DEFECTUEUX

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 14/03/25 a 12H30 mlefeuvre@aiguillon.com
10/03 MSG LAISSE
CL LCOMPTER Email envoyé le 14/03/25 a 12:27 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL150-Refixation radiateur	2	100,00	100,00
TOTAL H.T.				100,00
T.V.A. a 10,00%				10,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>110,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.