

N/REF : 11/02/2025 11H10 C:000053 I:00868
V/REF : AC/C12420
V/Email reçu le Mardi 11/02/2025 a 11H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 20 ANJOU - LOCAL POUBELLE
LOCATAIRE AYANT SIGNALÉ MME CURSETTI 06 88 00 50 70
MOTIF : FUIITE SUR TUYAUTERIE EVACUATION

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS DANS LE LOCAL POUBELLE
CONSTAT : FUIITE SUR ROBINET DE PUISAGE, PRÉSENCE D'UN GOUTTE A GOUTTE
MEME LORSQUE LA VANNE AVANT COMPTEUR EST FERMÉE
NETTOYAGE CHANTIER
--
INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ROBINET
FOURNITURE ET POSE ROBINET
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 12/03/25 a 09H47 salimohamed@aiguillon.com
05/03 : MSG LAISSÉ A MMME CURSETTI
MG LGESTION Email envoyé le 04/03/25 a 11H35 Mme M LEFEUVRE
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU ROBINET DE PUISAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

12/02 MESSAGE REPONDEUR MME CURSETTI
NR LCOMPTER Email envoyé le 12/03/25 à 09:44 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====							
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT			
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	26/02	2	50,00			50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU		2	20,00			20,00
1,00	PBL036-Répar.Robinet		3	46,00			46,00
TOTAL H.T.							116,00
T.V.A. a 10,00%							11,60
TOTAL T.T.C.En EURO							127,60

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.