

N/REF : 15/03/2025 15H24 C:000053 I:00212
V/REF : AC/C15051
V/Email reçu le Samedi 15/03/2025 a 15H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 24 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 9 CANADA - MME MAXIMIEN 06 79 77 87 51
LOGEMENT N° 005823, PORTE N°31, 3° ÉTAGE, TYPE 3
LGT 41 : M MWAMPEMBE 06 05 53 11 39
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LE LGT 41

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 31
CONSTAT : TRACES D'HUMIDITÉ AU PLAFOND
CONTROLE LOGEMENT 41
DÉPOSE TRAPPE DE VISITE BAIGNOIRE
CONSTAT : HUMIDITÉ IMPORTANTE SOUS BAIGNOIRE
TEST D'ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS SILICONES
CONSTAT : JOINTS DÉFECTUEUX, L'EAU S'INFILTRE SOUS LA BAIGNOIRE
RÉFECTION COMPLETE DES JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE
REMISE EN PLACE TRAPPE DE VISITE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/03/25 a 15H24 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00	60,00
TOTAL H.T.				160,00
T.V.A. a 10,00%				16,00
TOTAL T.T.C.En EURO				176,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.