

N/REF : 14/03/2025 14H03 C:000053 I:02497
V/REF : AC/C14981
V/Email reçu le Vendredi 14/03/2025 à 14H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. FDC
IMMEUBLE : FERNAND DAUCE -FDC
23, BOULEVARD LAENNEC
.
35000 RENNES

Rennes, le 24 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 23 LAENNEC - M RASELOUED 06 49 51 45 35 / 02 23 93 31 27
LOGEMENT N° 102745, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 5

MOTIF : REPARATION FUITE SUR TUYAU ALIMENTATION WC

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE L'ALIMENTATION WC
CONSTAT : AUCUNE FUITE SUR ALIMENTATION WC
REMARQUE : LE PLACO CLOISON EST IMBIBÉ D'EAU
MISE EN PLACE DE COLORANT ROUGE DANS LES WC
MISE EN PLACE DE COLORANT ORANGE DANS LE LAVABO ET LA DOUCHE
PASSAGE CAMÉRA DANS LE COFFRE GAINÉ TECHNIQUE
CONCLUSION : LES INFILTRATIONS SE FONT PAR LA FAIENCE QUI EST HS
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 20/03/25 à 10H24 Mme A GUILLO

PRÉVOIR REFAIRE PLACO CÔTÉ ROBINETTERIE DOUCHE
PRÉVOIR REFECTION FAIENCE 15X15 ET SCELLEMENT DANS GABARIT PLAQUE DE
DOUCHE ENCASTRABLE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

17/03 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	1	400,00		400,00
	TOTAL H.T.				400,00
	T.V.A. a 10,00%				40,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.