

N/REF : 10/03/2025 9H38 C:000003 I:02673
V/REF : AC/C14540
V/Email reçu le Lundi 10/03/2025 a 9H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence Villejean-Pays ST-MaLo
55 COURS J.F. KENNEDY
35000 RENNES

V/REF.IMM. TDLI
IMMEUBLE : TER. L'ILL - TDLI
2, ALLEE FRANCOIS BERNIER
.
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 25 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : ALLEE 2 BERNIER - MR MOSIANA KISIMA MME LESOLE 06 99 54 16 75 /
02 22 93 49 42
LOGEMENT N° 118659, PORTE N°05, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : FUIITE SUR UN BALLON DE 15L

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : BALLON 50L PERCÉ
MISE EN SECURITE
REPLI MATERIEL ET FIN DE CHANTIER
REMARQUE : INTERVENTION REPROGRAMMEE POUR REMPLACEMENT BALLON

INTERVENTION DU 21/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITE HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITE ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITE
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
FIN CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 21/03/25 a 11H52 Mme M LEFEUVRE

LE LCOMPTER Email envoyé le 14/03/25 a 12H11 Mme M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL156-FP.1	Ballon 15L	ACI/NRJ C-T 1/2	2	450,00
					450,00
			TOTAL H.T.		450,00
			T.V.A. a 20,00%		90,00
			TOTAL T.T.C.En EURO		540,00

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.