

N/REF : 24/03/2025 10H38 C:000053 I:80058
V/REF : AC/C15625
V/Email reçu le Lundi 24/03/2025 a 10H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PPOL
IMMEUBLE : PROM.PAGNOL -PPOL
23, PLACE MARCEL PAGNOL
RUE HUGUETTE GALLAIS
35170 BRUZ

Rennes, le 25 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 2 GALLAIS - BAT F - M. SMAALI 06 34 59 45 37
MME HAMDI 07 82 64 76 44
LOGEMENT N° 119241, PORTE N°F104, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR BALLON EAU CHAUDE (OCCUPANT A DU COUPER L'EAU)

Donneur d'ordre : Mme M LEROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 24/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE BALLON EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON 15L PERCÉ, PREVOIR REMPLACEMENT
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION ELECTRIQUE
VIDANGE BALLON
DEPOSE BALLON HS
MISE EN SECURITÉ DU CIRCUIT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : INTERVENTION REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 24/03 (APRES MIDI)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE D'UN BALLON DE 15L
RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET HYDROLIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 24/03/25 a 16H43 Mme M LEROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux règles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL156-FP.1	Ballon 15L ACI/NRJ C-T 1/2	1	450,00	450,00
TOTAL H.T.					450,00
T.V.A. a 10,00%					45,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>495,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.