

N/REF : 23/01/2025 15H46 C:000053 I:02526
V/REF : AC/C10914
V/Email reçu le Jeudi 23/01/2025 a 15H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. VSV
IMMEUBLE : VARSOVIE -VSV
1-4, SQUARE DE VARSOVIE
.
35200 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 2 VARSOVIE - MR LÉGÉE 07 84 01 24 70
LOGEMENT N° 007397, PORTE N°04, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE SUR ALIMENTATION ECS ACCESSIBLE DE LA CUISINE
Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE VANNES EAU CHAUDE
CONSTAT : VANNE CUISINE ET SALLE DE BAIN BLOQUÉES
CONTROLE VANNE EAU CHAUDE EN VIDE SANITAIRE
CONSTAT : VANNE EAU CHAUDE BLOQUÉE ÉGALEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 18/03/25 a 09H43 Mme A JUDAIS

1803 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MB LGESTION Email envoyé le 06/03/25 a 14H49 Mme A JUDAIS

LE LGESTION Email envoyé le 20/02/25 a 10H33 Mme A GUILLO

MG LGESTION Email envoyé le 05/02/25 a 19H20 Mme A JUDAIS

PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA VANNE EAU CHAUDE EN VIDE SANITAIRE PAR
LE FOURNISSEUR D'EAU
PRÉVOIR PAR LA SUITE LE REMPLACEMENT DES VANNES EAU CHAUDE CUISINE ET
SALLE DE BAIN DANS LE LOGEMENT AVEC COUPURE D'EAU GÉNÉRALE

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 04/02	1	54,72	82,08
	TOTAL H.T.			82,08
	T.V.A. a 10,00%			8,20
	TOTAL T.T.C.En EURO			90,28

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.