

N/REF : 27/03/2025 15H07 C:000053 I:02404
V/REF : AC/C16003
V/Email reçu le Jeudi 27/03/2025 a 15H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. JVA
IMMEUBLE : JULESVALLE - JVA
22 A 28, PLACE JULES VALLES
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 07 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : ALLEE 26 VALLES - MME ALI 07 81 22 70 05
LOGEMENT N° 021186, PORTE N°05, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE
Donneur d'ordre : Mme J BENAUD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : FUITE AU NIVEAU DE LA FAIENCE BAIGNOIRE CELLE-CI EST A REFAIRE
COMPLETEMENT. PASSAGE D'EAU CONSTATÉ DANS LA CHAMBRE DU REZ DE CHAUSSEE.
RISQUE DE CHUTES DU PLAFOND EN PLACO
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 01/04/25 a 11H28 Mme J BENAUD

PRÉVOIR RÉFECTION COMPLETE DE LA FAIENCE BAIGNOIRE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple	EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
TOTAL H.T.					100,00
T.V.A. a 10,00%					10,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>110,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.