

N/REF : 28/03/2025 14H18 C:000073 I:02285
V/REF : AC/C16110
V/Email reçu le Vendredi 28/03/2025 à 14H18

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence NANTES-Loire Atlantique
21 MAIL PABLO PICASSO
44000 NANTES

V/REF.IMM. ECN
IMMEUBLE : ECRIN NATURE -ECN
17/21, RUE ARTHUR ECOMARD
.
44470 CARQUEFOU

Rennes, le

09 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : ALLEE 21 ECOMARD - MME COCAGNE BEATRICE 06 69 58 30 37
LOGEMENT N° 115535, PORTE N°A006, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : RÉFECTION JOINTS SDB - EVIER ET CUISINE
RPLT VIDAGE EVIER 2CUVE
RPLT VIDAGE BAIGNOIRE

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
CONTROLE EVIER
CONSTAT : MITIGEUR EVIER ET JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ HS
CONTROLE DES AUTRES INSTALLATIONS
CONSTAT : JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DOUCHE ET LAVABO HS
REMARQUE : ACCORD GESTIONNAIRE POUR TRAVAUX
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MITIGEUR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN MITIGEUR EVIER
NETTOYAGE DES JOINTS FAIENCE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ AU NIVEAU DE L'EVIER, DE LA
DOUCHE ET DU LAVABO
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 04/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE VIDAGE EVIER

FOURNITURE ET POSE VIDAGE EVIER
DÉPOSE MITIGEUR DOUCHE
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/04/25 a 15H36 M. T CERMELLI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	1	125,00	125,00
5,00	PBL040-Réfect.joints s/organes vid./ml	1	30,00	150,00
1,00	MOE001-H(s) nett.joints faience le 01/04	2	50,00	50,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	3	170,00	170,00
1,00	PBL099-Rempl.vidage compl.évier 1 cuve	3	60,00	60,00
TOTAL H.T.				555,00
T.V.A. a 10,00%				55,50
TOTAL T.T.C.En EURO				610,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

