

N/REF : 10/01/2025 11H03 C:000003 I:01339
V/REF : AC/C09693
V/Email reçu le Vendredi 10/01/2025 a 11H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence Villejean-Pays ST-MaLo
55 COURS J.F. KENNEDY
35000 RENNES

V/REF.IMM. PRS
IMMEUBLE : RES.LA PEROUSE -PRS
28/30/32, RUE NOEL BLAYAU
RESIDENCE LA PEROUSE
35000 RENNES

Rennes, le 09 Avril 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 28 BLAYAU - M. LOUIS 07 80 39 33 07
LOGEMENT N° 020450, PORTE N°0450, 2° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE RADIATEUR CHAMBRE - REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 16/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION A REPANIFIER

INTERVENTION DU 30/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RADIATEUR CHAMBRE PERCÉ A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
CONSTAT: RADIATEUR WC A REMPLACER ÉGALEMENT
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ PRISE DE RDV
INTERVENTION REPROGRAMMEE LE 01/04

INTERVENTION DU 01/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU RESEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
DEPOSE RADIATEURS HS DANS CHAMBRE ET SALON
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR DANS CHAMBRE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU RADIATEUR DANS WC
RACCORDEMENT ALIMENTATION

REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
PURGE RADIATEUR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 02/04/25 a 10H50 Mme M LEFEUVRE
LE LCOMPTER Email envoyé le 24/03/25 a 16H22 Mme M LEFEUVRE
06/03 : MSG REP
25/02 : MSG REP
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/02/25 A 10H50 MME M LEFEUVRE
2402 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 06/02 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/02/25 A 15H34 MME M LEFEUVRE
0602: SUITE INTERVENTION DU 30/01, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR DES WC EN PLUS, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/01/25 A 11H31 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP001-Déplacement Abs. Loc le 16/01	1	27,36		27,36
1,00	DEP001-Déplacement Abs. Loc le 19/03	3	27,36		27,36
1,00	PBS120-F.P radiateur acier 1050W(+acc.)	4	182,76		182,76
1,00	PBS122-F.P radiateur acier 1350W(+acc.)	4	241,86		241,86

TOTAL H.T.	479,34
T.V.A. a 10,00%	47,93
TOTAL T.T.C.En EURO	527,27

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.