

N/REF : 31/03/2025 15H36 C:000053 I:14390
V/REF : AC/C16251
V/Email reçu le Lundi 31/03/2025 a 15H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. SIL
IMMEUBLE : LES SITELLES -SIL
2-8, IMPASSE DES SITELLES
1-7, RUE DES SITELLES
56190 MUZILLAC

Rennes, le 11 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001-Lot4 Morb.Ouest
LOCALISATION : ALLEE 5 SITELLES - MME BARRIER 06 14 98 41 58 / 09 50 74 26 85
LOGEMENT N° 109760, PORTE N°05, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : RÉPARATION FUITE SUR RADIATEUR
Donneur d'ordre : Mme F TRAINEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 02/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES RADIATEURS
CONSTAT : FUITE SUR LES 2 TÊTE DE RÉGLAGE
VIDANGE RÉSEAU CHAUFFAGE
DÉMONTAGE RADIATEUR POUR LES NOUVEAUX RACCORDS
REPRISE DES FIXATIONS MURALE
FOURNITURE ET POSE DES 2 TÊTE DE RÉGLAGE 15/21
REMISE EN PLACE DU RADIATEUR
REMARQUE : TOUTES LES FIXATIONS DES AUTRES RADIATEURS NE SONT PAS FIXÉ
CORRECTEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 03/04/25 a 11H10 Mme F TRAINEAU
01/04 MSG LAISSÉ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL147-FP.Té de réglage yc réglage	1	50,00	50,00
1,00	PBL150-Refixation radiateur	1	100,00	100,00
1,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	1	80,00	80,00
TOTAL H.T.				230,00
T.V.A. a 10,00%				23,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>253,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.