

N/REF : 14/04/2025 15H14 C:000053 I:10730
V/REF : AC/C17300
V/Email reçu le Lundi 14/04/2025 a 15H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. SAMT
IMMEUBLE : LES SARMENTS -SAMT
17-25, RUE JEAN MOULIN
.
44840 LES SORINIERES

Rennes, le 23 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 19 MOULIN - MR SUDRE : 06 61 25 99 22
LOGEMENT N° 122944, PORTE N°B01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE D 'EAU SUR LE COMPTEUR DU LOGEMENT B01 APRES COMPTEUR
Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUIITE SUR PRESSION ECROUE TOURNANT AVANT COMPTEUR
DEPOSE JOINT DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU JOINT
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : LE LCOMPTER Email envoyé le 15/04/25 a 11H51 Mme C. CHOPIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL042-Rempl.joints/clapet s/rob.	1	50,00	50,00
TOTAL H.T.				150,00
T.V.A. a 10,00%				15,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>165,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.