

N/REF : 11/04/2025 8H41 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C17151
V/Email reçu le Vendredi 11/04/2025 a 8H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 23 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - MME FARSSI 06 59 44 51 26
LOGEMENT N° 007070, PORTE N°07070, 2° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : REMPLACEMENT PIPE WC
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE WC
DEBOUCHAGE DU RÉSEAU OBSTRUÉ PAR DIVERS CORPS ÉTRANGERS
FOURNITURE ET POSE JOINT PIPE WC
REPOSE WC
RACCORDEMENT EVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PREVOIR REMPLACEMENT DU LAVABO CASSÉ

OBSERVATIONS : LE LGESTION Email envoyé le 17/04/25 a 12H20 M. R. STEPHANT

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 17/04, PREVOIR REMPLACEMENT DU LAVABO DE LA SALLE DE BAIN CAR ACTUEL CASSÉ. SI ACCORD, MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS TRANSMETTRE UNE NOUVELLE DEMANDE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL075-Rempl.joint a levre sur pipe WC	2	95,00		95,00
1,00	PBL119-Débouchage Wc	2	125,00		125,00
	TOTAL H.T.				220,00
	T.V.A. a 10,00%				22,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				242,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.