

N/REF : 8/04/2025 16H36 C:002020 I:02580
V/REF : AC/C16852
V/Appel du Mardi 08/04/2025 a 16H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
Agence St Malo
13 AVENUE DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

V/REF.IMM. MDB
IMMEUBLE : MOULIN DU BOURG -MDB
2-6, RUE DES MEUNIER
.
35350 ST MELOIR DES ONDES

Rennes, le 28 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006
LOCALISATION : ALLEE 2 MEUNIER - SOPHIE LEVEQUE 06 20 11 28 19
LOGEMENT N° 110668, PORTE N°B03, REZ DE CHAUSSEE
MOTIF : REMPLACEMENT BAC A DOUCHE FISSURÉ
Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RECEVEUR
CONSTAT : FUITE SUR LE JOINT SILICONE EN PÉRIPHÉRIQUE DU RECEVEUR
DÉPOSE DES JOINTS PÉRIPHÉRIQUES
NETTOYGE DES SURFACES
RÉFECTION DES JOINTS PÉRIPHÉRIQUES A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DU
RECEVEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 22/04/25 a 17H16 Mme J DIAZ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :
Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
5,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,00		150,00
	TOTAL H.T.				150,00
	T.V.A. a 10,00%				15,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				165,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.