

N/REF : 9/04/2025 11H55 C:000053 I:02682
V/REF : AC/C17003
V/Email reçu le Mercredi 09/04/2025 a 11H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 29 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 6 OR - MME TOUIL 07 56 34 16 16 / 09 51 35 67 98
LOGEMENT N° 019318, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE SURCONSOMMATION D'EAU

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE
MALGRE LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
REMARQUE : INTERVENTION REPROGRAMMÉE

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRES
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
CONTROLE DU COMPTEUR
CONSTAT : LE COMPTEUR NE TOURNE PAS MAIS SURCONSOMMATION ANOMALE DEPUIS
QU'IL A ÉTÉ REMPLACÉ
CONCLUSION : SUSPICION DE DÉFAUT SUR LE COMPTEUR, A FAIRE CONTROLER PAR
LES EAUX DU BASSIN RENNAIS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/04/25 a 12H21 Mme A. CASAERT
LE LCOMPTER Email envoyé le 15/04/25 a 13H28 Mme A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 14/04	1	20,00		20,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	50	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				120,00
	T.V.A. a 10,00%				12,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				132,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.